



UNIVERSIDAD DE CHILE  
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas



Santiago, 04 de Septiembre de 2006 SEH N° 224/2006

Señor  
Daniel Lindley  
Gerente General  
Industrial y Comercial Eurotec Ltda.  
Presente

De nuestra consideración:

La Sección Edificación y Habitabilidad del IDIEM de la Universidad de Chile ha realizado ensayos particulares sobre permeabilidad al agua del revestimiento exterior de fachada "Propasta E", según lo especificado en la norma NCh1909.Of. 1982, "Fibro-cemento - Planchas planas, planchas onduladas y tejas planas - Ensayo".

La edad de los revestimientos ensayados, cuya información se detalla en el Informe IDIEM 386.040 del 24 de agosto de 2006, era de tres meses, aproximadamente.

- A partir de los resultados obtenidos puede afirmarse que el recubrimiento "Propasta E" no permite el traspaso de agua. Las probetas ensayadas no presentaron manchas de humedad ni formación de gotas en su cara posterior.

Lo saludan atentamente,

Cárcapno M. Unidad Prefabricados  
Sección Edificación y Habitabilidad



Miguel Bustamante S.  
Jefe Sección Edificación y Habitabilidad

MBS/PCM c.c.: Archivo

PLAZA ERCILLA 883 - Casilla 1420 - Santiago • Fonos: (56-2) 696 7238 - 978 4151 • Fax: (56-2) 671 8979  
www.idiem.uchile.cl • e-mail: idiem@idiem.uchile.cl